

質 疑 応 答 書

件 名 広島市立大学 図書館・語学センター棟ほかLED照明器具賃貸借

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	入札説明書 調達内容	賃貸借の対象はLED照明器具のみで工事は対象外の考えで問題ないですか。	発注仕様書記載のとおりです。
2	仕様書別表	光束と消費電力について照度補正機能を持つ機器を使用し要求水準の数値を満たす考えでも問題ないですか。	機器仕様書記載の仕様を満たし、準拠規格及び参考規格を準拠等の上、機器を選定していただければ問題ありません。
3	仕様書 5(2) イ	点検の結果全光束が 80%未満となった場合の対策として照度補正作業で問題ないですか。	「耐用年数を経過したものと判断する。」と記載しています。
4	仕様書図面	工事も賃貸借対象の場合に現場調査の実施は問題ないですか。	契約後であれば問題ありません。
5	項番 4～7	機器の設置工事、保守ならびに既存設備の撤去については、賃貸人の責任において対応することになりますが、賃貸人となる弊社はリース会社になりますので、それらの業務を専門業者に委託することになります。委託することについて賃借人の承諾が必要となりますが、書類の提出が必要でしょうか。必要な場合、落札後でよろしかったでしょうか。	ご質問のとおり、落札後に書類の提出が必要となります。

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。